

نمونه گزارش مرحله ای اسکلت

نمونه 1 گزارش مرحله ای اسکلت

در صورتی که ساختمان دارای اسکلت فلزی باشد باید گزارش مرحله ای را به صورت زیر اعلام نمایید

به اطلاع شهرداری محترم می‌رساند طبق بازدید مورخ..... که مالک اسکلت فلزی ساختمان را برپا نموده و تکمیل و تأیید جوشکاری‌های اتصالات ، منوط به اجرای سقف‌های طبقات به منظور دسترسی به اتصالات در ارتفاعات بالاتر می‌باشد.

نمونه گزارش مرحله ای سقف طبقات

نمونه 1 گزارش مرحله ای سقف طبقه همکف

در صورتی که مالک در مرحله اجرای سقف از یونولیت غیر استاندارد استفاده نماید مهندس ناظر باید گزارش مرحله ای را به صورت زیر اعلام نماید

به اطلاع شهرداری محترم می‌رساند که مالک اقدام به اجرای قالب بندی و تیرچه و بلوک سقف طبقه همکف نموده ، با توجه به آن که بلوک های سقف از جنس یونولیت غیر استاندارد و خودسوز می باشد ، لذا مالک سریعاً نسبت به درآوردن آن ها اقدام نماید. ضمناً نسبت به جابه جایی کنتور برق که در محل ریزش آب حاصل از آب دادن بتن قرار دارد نیز می بایستی سریعاً اقدام نماید و مطابق نقشه ی محاسباتی می باشد.